



SIS-Verzeichnis

Akkreditierungsnummer: SIS 0185

Internationale Norm: ISO/IEC 17020:2012
Schweizer Norm: SN EN ISO/IEC 17020:2012

Bänziger & Zollinger GmbH Zweigstelle Mellingen Bahnhofstrasse 8 5507 Mellingen	Leiter:	Daniel Zollinger
	MS-Verantwortlicher:	Daniel Zollinger
	Telefon:	+41 56 491 43 55
	E-Mail:	d.zollinger@elektroberatungscenter.ch
	Internet:	http://www.elektroberatungscenter.ch
	Erstmals akkreditiert:	27.02.2017
	Aktuelle Akkreditierung:	27.02.2017 bis 26.02.2022
Verzeichnis siehe:	www.sas.admin.ch (Akkreditierte Stellen)	

Geltungsbereich der Akkreditierung ab 04.04.2018

Inspektionsstelle (Typ A) für Kontrollen gemäss NIV

Normen	Zugelassene technische Bereiche	Bemerkungen
NIV SR 734.27	Allgemeine Kontrolltätigkeit an elektrischen Installationen gemäss NIV	ohne Art. 32 Abs. 4
NIV-Anhang (Art. 32 Abs. 4)	Elektrische Installationen von:	Der jährlichen Kontrolle unterliegend
1.1.3	Medizinisch genutzte Räume der Raumgruppe 2	
1.1.6	Inhabern der Betriebselektriker-Bewilligung nach Art. 13	
	Elektrische Installationen von:	Der dreijährigen Kontrolle unterliegend
1.2.1	Explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 0 und 20 sowie 1 und 21	
	Elektrische Installationen von:	Der fünfjährigen Kontrolle unterliegend
1.3.3	Explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 2 und 22 von Tankanlagen	
1.3.5	Inhaber der Bewilligung nach Art. 14 + 15	
1.3.6	Medizinisch genutzte Räume der Raumgruppe 1	



SIS-Verzeichnis

Akkreditierungsnummer: SIS 0185

Abkürzung	Bedeutung
NIV	Niederspannungs-Installationsverordnung

* / * / * / * / *